

LEGENDY

SVIETIDLÁ :

A ✕ -stropné zapustené LED, VIP COOL SLIM
ICLDH-0118-04, 18W – IP 20

B ✕ - nástenné žiarovkové priemysl. 511 3501
1xŽ 200W – IP 54, Elsvit

N ✕ - núdzové I1189 ZOR-3SE-1x18W, IP-42 AMI

EH☐ - sálavý stropný panel PION 04 – 440W
na reťazk. Závese s previsom 150mm od stropu.
Rozmery v pôdoryse sú v mierke.
(780x125x55) mm
Termoststat umiestniť 1,5m od podlahy
a min.0,2m oddverí

Napät'ové sústavy : 3/PEN AC 400/230V 50 Hz
3/N/PE AC 400/230V 50 Hz

Sieť : TN-C-S

Ochrana pred zásahom el. prúdom podľa STN 332000-4-41, 10/2007:

- Základná ochrana (ochrana pred priamym dotykom) – čl. 411.2 príloha A

A.1 Základná izolácia živých častí

A.2 Zábrany alebo kryty

- Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom) – čl. 411.3

411.3.1 ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie

411.3.2 samočinné odpojenie pri poruche

411.3.3 doplnková ochrana

ZODP. PRÁVNIK	VYPRACOVAL	KRESLI		
ING. MARTIN VÁŠKO	ING. MARTIN VÁŠKO	ING. MARTIN VÁŠKO		
<i>Vošk</i>		<i>Vošk</i>		
Miesto stavby	MALÉ ZÁLUŽIE, okr. NITRA			
Investor	GOSK MALÉ ZÁLUŽIE, okr. NITRA			
NÁZOV	REKONŠTRUKCIA BÝVALEJ ADMINISTR. BUDOVY NA SPOLKOVÚ A KOMUNITNÚ ČINNOSŤ MALÉ ZÁLUŽIE, okr. NITRA, parc.č.1		FORMÁT	A4
ČASŤ	ELEKTROINŠTALÁCIA		DÁTUM	01/2016
Obsah:	LEGENDY		STUPEŇ	PS/SP
			ZAKÁZKOVÉ Č.	L-19/15
			MIERKA	
			ČÍSLO VÝKRESU	3