



Napät'ové sústavy : 3/PEN AC 400/230V 50 Hz
 3/N/PE AC 400/230V 50 Hz

Sieť : TN-C-S

Ochrana pred zásahom el. prúdom podľa STN 332000-4-41, 10/2007:

- Základná ochrana (ochrana pred priamym dotykom) – čl. 411.2 príloha A
 - A.1 Základná izolácia živých častí
 - A.2 Zábrany alebo kryty
- Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom) – čl. 411.3
 - 411.3.1 ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie
 - 411.3.2 samočinné odpojenie pri poruche
 - 411.3.3 doplnková ochrana

505820.0

| | | | | |
|-------------------|---|-------------------|--|--------------|
| ZODP. PROJEKTANT | VYPRACOVAL | KRESLIL | ING. LADISLAV LAŠO AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER Gucmanova č.1; 920 41 Leopoldov projektová kancelária Lomonosovova č.6; 917 08 TRNAVA | |
| Ing. Martin Vaško | Ing. Martin Vaško | Ing. Martin Vaško | | |
| <i>Vaško</i> | <i>Vaško</i> | <i>Vaško</i> | | |
| MIESTO STAVBY | MALÉ ZÁLUŽIE, OKR. NITRA | | FORMÁT | 2 A4 |
| INVESTOR | OBEC MALÉ ZÁLUŽIE, OKR. NITRA | | DÁTUM | 01/2016 |
| NÁZOV | REKONŠTRUKCIA BÝVALEJ ADMINISTR. BUDOVY NA SPOLKOVÚ A KOMUNITNÚ ČINNOSŤ MALÉ ZÁLUŽIE, okr. NITRA, parc.č.1 | | STUPEŇ | PS/SP |
| ČASŤ | ELRKTRO INŠTALÁCIA | | ZAKÁZKOVÉ Č. | L-19/15 |
| OBSAH: | KÁBLOVÁ PŘIPOJKA NN | | MIERKA | 1:200 |
| | | | ČÍSLO VÝKRESU | ↑ |